



ООО «АНТОНОВ ДВОР»

634027, г. Томск, ул. Смирнова, 23, тел. 68-02-82. ИНН 7020001358, КПП 701701001,
БИК 046902606, ОКОНХ 18114, ОКПО 20893224, Р/С: 40702810464030100161
В ТО СБ РФ №8616/103 г. Томска, кор/сч. 30101810800000000606.

Заключение

по гидрохимической очистке котла Paromat-Simplex

В период с 08.04.2014 по 11.04.2014г. в помещении котельной на фабрике кондитерских изделий «Антонов Двор» проводились работы по гидрохимической очистке газового котла Paromat-Simplex 285 кВт комплексным средством «Антиржавин» ТУ 2458 – 001 – 67017122 – 2011 производства ООО «Новохим».

Для проведения гидрохимической очистки средство «Антиржавин» разбавлялось водой в соотношении 1 часть средства на пять частей воды. Через котел была организована циркуляция раствора средства «Антиржавин» с применением внешнего насоса и емкости из полимерного материала. В период очистки котел был подогрет до 50°C.

Для контроля качества проделанных работ была произведена вырезка части корпуса котла и проведен визуальный осмотр поверхности жаровых труб и стенок котла.

Жаровые трубы и внутренние стенки котла были очищены до чистого металла.

Главный энергетик ООО «Антонов двор»
08.05.2014г.
р.т. 691-500, с.т.8-913-850-47-71(304771)



М.А. Тернов